

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII**

Nazwa Pomieszczenia **Kuchnia oddziałowa - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/ 1** Powierzchnia **15,4** Segment **-**

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 300 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki do urządzeń technologicznych do zlewozmywaka
Instalacja C.W.	do umywalki do zlewozmywaka
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 100 m3/h, podciśnienie

Wypozażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Błat o grubości 30 mm z burtami przy ścianie o wys. 40 mm, mineralno-akrylowy typu CORIAN	1600/3600x600	1	TRIBO	-	
-	Czajnik elektryczny bezprzewodowy	-	1	HANDEL		
-	Lodówka wysoka z zamrażalnikiem	-	1	TRIBO	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj. min. 1,0 l.		1	HANDEL		
-	Szafka podblatowa	450x580x860	1	TRIBO	K 3101\01	
-	Szafka podblatowa	500x580x860	2	TRIBO	K 3104	
-	Szafka podblatowa narożna	800x800x860	1	TRIBO	K 3101\01	
-	Szafka przyścienna zlewozmywakowa	800x580x860	2	TRIBO	K 3201/01	
-	Szafka wisząca	800x300x600	1	TRIBO	K 4201	
-	Szafka wisząca	450x300x600	1	TRIBO	K 4203	
-	Szafka wisząca otwarta	450x300x600	1	TRIBO	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
	Zmywarka z funkcją wyparzania i zmiękczacem automatycznym wody	630 x 562 x 825	1	HANDEL		

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Pokój 3-łóżkowy - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/ 2** *Powierzchnia* **19,6** *Segment*

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 3
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Krzesło szpitalne		3	stolno	KMS-02	
	Łóżko szpitalne	2110 x 950 x 550/1010	3	stolno	LS-01	
-	Oprawa szpitalna 3- stanowiskowa OVA.	-	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa	430 x 410 x 210	3	stolno	SM-34	
	Telewizor LCD		1	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Węzeł sanitarny pers. - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/ 3** Powierzchnia **3** Segment

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr 19 cm	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Węzeł sanitarny - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/ 4** Powierzchnia **3,2** Segment

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Siedzisko ścienne składane dla NPS	-	1	BIMs Plus Sp. zo.o.	kat.12211	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr 19 cm	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Pokój 3-łóżkowy - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/ 5** Powierzchnia **19,6** Segment

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 3
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		3	stolno	KMS-02	
	Łóżko szpitalne	2110 x 950 x 550/1010	3	stolno	LS-01	
-	Oprawa szpitalna 3- stanowiskowa OVA.	-	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa	430 x 410 x 210	3	stolno	SM-34	
	Telewizor LCD		1	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Pokój 3-łóżkowy - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/ 6** Powierzchnia **19,6** Segment

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 3
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		1	stolno	KMS-02	
	Łóżko szpitalne	2110 x 950 x 550/1010	3	stolno	LS-01	
-	Oprawa szpitalna 3- stanowiskowa OVA.	-	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa	430 x 410 x 210	3	stolno	SM-34	
	Telewizor LCD		1	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Węzeł sanitarny - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/ 7** Powierzchnia **2,9** Segment

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Siedzisko ścienne składane dla NPS	-	1	BIMs Plus Sp. zo.o.	kat.12211	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr 19 cm	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Węzeł sanitarny - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/ 8** Powierzchnia **3,2** Segment

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Siedzisko ścienne składane dla NPS	-	1	BIMs Plus Sp. zo.o.	kat.12211	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr 19 cm	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Pokój 3-łóżkowy - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/ 9** Powierzchnia **19,6** Segment

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 3
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		1	stolno	KMS-02	
	Łóżko szpitalne	2110 x 950 x 550/1010	3	stolno	LS-01	
-	Oprawa szpitalna 3- stanowiskowa OVA.	-	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa	430 x 410 x 210	3	stolno	SM-34	
	Telewizor LCD		1	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIADział **O/ GASTROENTEROLOGII** -Nazwa Pomieszczenia **Pokój 3-łóżkowy - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/10** Powierzchnia **19,6** Segment

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min. 1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 3
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		1	stolno	KMS-02	
	Łóżko szpitalne	2110 x 950 x 550/1010	3	stolno	LS-01	
-	Oprawa szpitalna 3- stanowiskowa OVA.	-	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj. min. 1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa	430 x 410 x 210	3	stolno	SM-34	
	Telewizor LCD		1	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Węzeł sanitarny - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/11** Powierzchnia **2,9** Segment

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Siedzisko ścienne składane dla NPS	-	1	BIMs Plus Sp. zo.o.	kat.12211	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr 19 cm	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Węzeł sanitarny NPS - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/12** Powierzchnia **3,2** Segment

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m3/h, podciśnienie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Siedzisko ścienne składane dla NPS	-	1	BIMs Plus Sp. zo.o.	kat.12211	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr 19 cm	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Sala Pooperacyjna - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/13,14** Powierzchnia **46,25** Segment

Wykończenie budowlane fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego
gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną
odbojnice naścienne
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę
posadzka antyelektrostatyczna

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
instalacja zasilania rezerwowego IT
oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

Instalacje teletechniczne gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko
instalacja kodowa (kontrola wejść)
instalacja przyzywowa
instalacja zasilania CCTV

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +24°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Instalacja wod - kan do umywalki z baterią bezdotykową

Instalacja C.W. do umywalki z baterią bezdotykową

Klimatyzacja filtry p/bakteryjne przy nawiewie
t=+22°C, ±1,5°C, f=55-60% , 10 wym/godz., nadciśnienie+10%

Gazy medyczne próżnia: do punktu poboru w panelu
sprężone powietrze: do pkt. poboru w panelu
tlen: do punktu poboru w panelu

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	4		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko szpitalne wielopozycyjne dla IT z materacem, poręczami, barierkami, półką, elektryczne	-	4		-	
-	Panel elektryczno-gazowy ścienny z szafką wiszącą na aparaturę.	2000x320x200	4	HANDEL	-	
-	Parawan w systemie sufitowym	-	3		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednorowerowa	-	4	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	4	HANDEL	-
-	Respirator objętościowo - zmienny	-	1	Ekomark	-
-	Ssak próżniowy	-	4	ŁOMIANKI	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		
-	Wózek ratowniczy z czterema szufladami i wyposażeniem	720x720x985	2	ALVO	2-346

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Magazyn brudny - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/15** *Powierzchnia* **2,9** *Segment*

Wykończenie budowlane gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną
okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę

Instalacje elektryczne oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +16°C

Instalacja wod - kan do umywalki

Instalacja C.W. do umywalki

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min.100 m3/h, podciśnienie

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał magazynowy metalowy, malowany proszkowo l=1000 mm	1000x600x2000	1	HANDEL	-	
-	Wiadro plastikowe 15 l. z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Węzeł sanitarny - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/16** Powierzchnia **3,2** Segment

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Siedzisko ścienne składane dla NPS	-	1	BIMs Plus Sp. zo.o.	kat.12211	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr 19 cm	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Sala Pooperacyjna - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/17** Powierzchnia **19,5** Segment

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V instalacja zasilania rezerwowego IT oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko instalacja kodowa (kontrola wejść) instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki z baterią bezdotykową
Instalacja C.W.	do umywalki z baterią bezdotykową
Klimatyzacja	filtry p/bakteryjne przy nawiewie t=+22°C, ±1,5°C, f=55-60% , 10 wym/godz., nadciśnienie+10%
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru w panelu sprężone powietrze:do pkt. poboru w panelu tlen: do punktu poboru w panelu

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	2		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko szpitalne wielopozycyjne dla IT z materacem, poręczami, barierkami, półką, elektryczne	-	2		-	
-	Panel elektryczno-gazowy ścienny z szafką wiszącą na aparaturę.	2000x320x200	2	HANDEL	-	
-	Parawan w systemie sufitowym	-	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa do żywienia dojelitowego	-	2		-
-	Pompa infuzyjna jednotorowa	-	2	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	1	HANDEL	-
-	Respirator objętościowo - zmienny	-	1	Ekomark	-
-	Ssak próżniowy	-	2	ŁOMIANKI	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		
-	Wózek ratowniczy z czterema szufladami i wyposażeniem	720x720x985	2	ALVO	2-346

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Pokój 3-łóżkowy - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/18** Powierzchnia **19,5** Segment

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 3
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		3	stolno	KMS-02	
	Łóżko szpitalne	2110 x 950 x 550/1010	3	stolno	LS-01	
-	Oprawa szpitalna 3- stanowiskowa OVA.	-	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa	430 x 410 x 210	3	stolno	SM-34	
	Telewizor LCD		1	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Węzeł sanitarny - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/19** Powierzchnia **2,9** Segment

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Siedzisko ścienne składane dla NPS	-	1	BIMs Plus Sp. zo.o.	kat.12211	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr 19 cm	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Węzeł sanitarny pers. - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/20** Powierzchnia **3,2** Segment

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr 19 cm	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA*Dział* **O/ GASTROENTEROLOGII** -*Nazwa Pomieszczenia* **Pokój lekarzy - VII Piętro***Numer Pomieszczenia* **8/21** *Powierzchnia* **19,5** *Segment*

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 4

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		4	HANDEL		
-	Drukarka	-	1	HANDEL	-	
-	Fotel do biurka	-	4	HANDEL		
	Kanapotapeczan	2000x600x450/900	1	HANDEL		
-	Niszczarka do dokumentów	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Regał biurowy z szafkami zamykanymi	-	4	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	4	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Gabinet kolonoskopii - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/22,25** Powierzchnia **46,2** Segment

Wykończenie budowlane	malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
Instalacje elektryczne	do urządzeń technologicznych gniazda wtykowe 230 V instalacja zasilania rezerwowego IT oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej instalacja kodowa (kontrola wejść)
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki z baterią bezdotykową
Instalacja C.W.	do umywalki z baterią bezdotykową
Klimatyzacja	filtry p/bakteryjne na nawiewie, wyciąg dół=80%, góra=20% t=+22°C, ±1,5°C, f=55-60% , 10 wym/godz., nadciśnienie+10%
Gazy medyczne	dwutlenek węgla:do pkt. poboru w kolumnie anestezjologicznej odciąg gazów poanestezjologicznych w kolumnie anestezjologicznej podtlenek azotu - z podręcznej butli podtlenek azotu: do pkt. poboru w kolumnie anestezjologicznej próżnia: do punktu poboru na ścianie próżnia: do punktu poboru w kolumnie anestezjologicznej sprężone powietrze:do pkt. poboru na ścianie tlen: do pkt. poboru na ścianie tlen: do punktu poboru w kolumnie anestezjologicznej

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Aparat do EKG	-	1	HANDEL	-	
-	Aparat do znieczulania ogólnego		1	HANDEL	-	
-	Aparat USG z wyposażeniem		1		TE7	
-	Biurko lekarskie.	1300x620x780	1	HANDEL	-	
-	Drukarka	-	1	HANDEL	-	
-	EB upgrade over 2 vers. Higher	-	1	OLYMPUS	-	
-	Fotel do biurka	-	2	HANDEL		

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

-	Integracja HIS+PACS	-	1	OLYMPUS	EB I
-	Kabel wideoendoskopu	-	1	OLYMPUS	MAJ-1430
-	Kolonoskop wideo HDTV	-	1	OLYMPUS	CF-HQ190L
-	Kolumna anestetyczna	-	1	HANDEL	-
-	Kolumna z podwójnym ramieniem do monitorów	-	1		-
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL	
-	Monitor 26" Full HDTV	-	2	OLYMPUS	OEV262H
	Parawan przejezdny.		1	HANDEL	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa płuczająca	385x173x200	1	OLYMPUS	OFF-2
-	Procesor wideo	385x530x170	1	OLYMPUS	CV-190
-	Ssak endoskopowy	395x430x250	1	OLYMPUS	KV-6
-	Stojak na kroplówki	550x55	1	ALVO	2-020-0
-	Stół zabiegowo-operacyjny	-	1	OLYMPUS	SU-14
-	Szafka podblatowa	800x580x860	2	TRIBO	3104
-	Szafka podblatowa narożna	1000x580x860	3	TRIBO	K3101
-	Taboret obrotowy	≈355×450-700	1	FAMED Żywiec	WG-03.0, ZG-3
-	Tor wizyjny do wykonywania zabiegów endoskopowych	-	1	RICHARD WOLF Medical	-
-	Urządzenie do regulacji CO2	-	1	OLYMPUS	UCR
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		
-	Wózek do transportu czystych i zdezkontaminowanych endoskopów.	560x640x880	1	HANDEL	-
-	Wózek endoskopowy z półkami i pokemnikami	650x650x1500	1	OLYMPUS	WM-NP2
-	Wózek pod aparaturę medyczną	805 x 510 x 1100	1	stolno	WPA-01
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	2	HANDEL	-
-	Źródło światła	590x530x165	1	OLYMPUS	CLV-190

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Kabina higieniczna - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/23** Powierzchnia **4,2** Segment

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 100 m ³ /h, podciśnienie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr 19 cm	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Magazyn endoskopów-strona czysta - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/26a** Powierzchnia **8,03** Segment

Wykończenie budowlane gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +16°C

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m³/h

Gazy medyczne sprężone powietrze: do szafy endoskopowej

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Szafa do przechowywania endoskopów		2		-	istniejące, do przeniesienia

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -Nazwa Pomieszczenia **Zmywalnia endoskopów-strona brudna - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/26b** Powierzchnia **11,09** Segment

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę
Instalacje elektryczne	oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx zabezpieczenia różnicowo-prądowego i nadmiarowo-prądowego zasilanie 3-fazowe myjni do endoskopów
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C
Instalacja wod - kan	do basenu do umywalki do urządzeń technologicznych
Instalacja C.W.	do basenu do umywalki do urządzeń technologicznych
Wentylacja	wentylacja mechaniczna kanałowa ciągła 2 wym/h
Gazy medyczne	sprężone powietrze: do myjni endoskopowej sprężone powietrze: do pkt. poboru na ścianie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	EB upgrade over 2 vers. Higher	-	1	OLYMPUS	-	
-	Myjnia dezynfekcyjna do endoskopów, przelotowaz uzdatniaczem	900x830x2130	2	OLYMPUS	EDT DOUBLE	
-	Pistolet do mycia lub suszenia precyzyjnych narzędzi z wymiennymi końcówkami.	-	4		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj. min. 1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Szafka robocza stojąca z wbudowaną umywalką i dwoma zlewami z blatem z konglomeratu	3400X800X850/900	2	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Magazyn czyste endoskopy - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/27** Powierzchnia **5,97** Segment

Wykończenie budowlane gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +16°C

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m³/h

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Regał magazynowy	600x500x1800	3	ALVO	2-1223-1	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Gabinet gastrokopii/ERCP - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/28,29** Powierzchnia **45,84** Segment

Wykończenie budowlane malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną
okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę
posadzka antyelektrostatyczna
zabezpieczenie ścian, sufitu i podłogi wg proj. osłonowości przed promieniowanie

Instalacje elektryczne do urządzeń technologicznych
gniazda wtykowe 230 V
instalacja zasilania rezerwowego IT
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
zasilanie aparatu RTG z osobnego obwodu zasilającego (gniazdo dedykowane)

Instalacje teletechniczne gniazda sieci komputerowej
instalacja kodowa (kontrola wejść)

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20- +24°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Instalacja wod - kan do umywalki z baterią bezdotykową

Instalacja C.W. do umywalki z baterią bezdotykową

Klimatyzacja filtry p/bakteryjne na nawiewie, wyciąg dół=80%, góra=20%
t=+22°C, ±1,5°C, f=55-60% , 10 wym/godz., nadciśnienie+10%

Gazy medyczne dwutlenek węgla:do pkt. poboru w kolumnie anestezjologicznej
odciąg gazów poanestezjologicznych w kolumnie anestezjologicznej
podtlenek azotu - z podręcznej butli
próżnia: do punktu poboru na ścianie
próżnia: do punktu poboru w kolumnie anestezjologicznej
sprężone powietrze:do kolumny anestezjologicznej
sprężone powietrze:do pkt. poboru na ścianie
tlen: do pkt. poboru na ścianie
tlen: do punktu poboru w kolumnie anestezjologicznej

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Aparat do EKG	-	1	HANDEL	-	
-	Aparat do znieczulania ogólnego		1	HANDEL	-	
-	Aparat USG z wyposażeniem		1		TE7	
-	Biurko lekarskie.	1300x620x780	1	HANDEL	-	
-	Drukarka	-	1	HANDEL	-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

-	EB upgrade over 2 vers. Higher	-	1	OLYMPUS	-
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL	
-	Gastroskop wideo HDTV	-	1	OLYMPUS	GIF-1TH190
-	Integracja ETD/EDC	-	1	OLYMPUS	EB I
-	Kabel wideoendoskopu	-	1	OLYMPUS	MAJ-1430
-	Kolumna anestezyjologiczna	-	1	HANDEL	-
-	Kolumna z podwójnym ramieniem do monitorów	-	1		-
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL	
-	Monitor 26" Full HDTV	-	2	OLYMPUS	OEV262H
	Parawan przejezdny.		1	HANDEL	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa płucząca	385x173x200	1	OLYMPUS	OPF-2
-	Procesor wideo	385x530x170	1	OLYMPUS	CV-190
-	Ramię C do wykonania zabiegów endoskopowych pod kontrolą radiologiczną	-	1		-
-	Regał magazynowy	800*600*2000	3		-
-	Ssak endoskopowy	395x430x250	1	OLYMPUS	KV-6
-	Stojak na kroplówki	550x55	1	ALVO	2-020-0
-	Stół zabiegowo-operacyjny	-	1	OLYMPUS	SU-14
	Szafka przyścienna dwukomorowa	900x550x890	1	TRIBO	3208
-	Taboret obrotowy	∅355x450-700	1	FAMED Żywiec	WG-03.0, ZG-3
-	Tor wizyjny do wykonywania zabiegów endoskopowych	-	1	RICHARD WOLF Medical	-
-	Urządzenie do regulacji CO2	-	1	OLYMPUS	UCR
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
-	Wieszak ścienny na fartuchy		1	HANDEL	
	Wieszak ścienny.		1		
-	Wózek do transportu czystych i zdezkontaminowanych endoskopów.	560x640x880	1	HANDEL	-
-	Wózek endoskopowy z półkami i pokemnikami	650x650x1500	1	OLYMPUS	WM-NP2
-	Wózek pod aparaturę medyczną	805 x 510 x 1100	1	stolno	WPA-01
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	2	HANDEL	-
-	Źródło światła	590x530x165	1	OLYMPUS	CLV-190

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Serwerownia - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/28A** *Powierzchnia* **6,02** *Segment*

Wykończenie budowlane gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną
malowanie emulsyjne akrylowe
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
posadzka antyelektrostatyczna

Instalacje elektryczne oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

Instalacje teletechniczne gniazda sieci komputerowej

Instalacje C.O. zalecana temperatura od +16 do 22 °C

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m³/h

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Pokój Ordynatora - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/70** Powierzchnia **15,4** Segment

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 1

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		1	HANDEL		
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL		
	Fotel tapicerowany	800x800x450/900	2	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Stolik okolicznościowy		1	HANDEL	-	
-	Szafa biurowa zabudowana.	-	2	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	1	HANDEL	-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Sekretariat - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/70a** *Powierzchnia* **15,4** *Segment*

Wykończenie budowlane fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego
gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Instalacja wod - kan do umywalki
do zlewozmywaka

Instalacja C.W. do umywalki
do zlewozmywaka

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m³/h na osobę, ilość osób 1

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Biurko podwójne.	-	1	HANDEL	-	
-	Czajnik elektryczny bezprzewodowy	-	1	HANDEL		
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL		
	Fotel tapicerowany	800x800x450/900	2	HANDEL		
-	Lodówka z czytnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
-	Niszczarka do dokumentów	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Szafa biurowa zabudowana.	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyścienna dwukomorowa	900x550x890	1	TRIBO	3208	
	Szafka przyścienna pod zlewozmywak	900x550x890	1	TRIBO	3214	
	Szafka wisząca	900 × 300 × 600	2	TRIBO	4201	
-	Szafka z zabudową umywalki	600x600x850	1	HANDEL	-	
-	Urządzenie wielofunkcyjne (skaner,drukarka,xero)	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	2	HANDEL	-
---	---	---	---	--------	---

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Pokój Konsultanta - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/71** Powierzchnia **15,4** Segment

Wykończenie budowlane gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Instalacja wod - kan do umywalki

Instalacja C.W. do umywalki

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 1

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		1	HANDEL		
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL		
	Fotel tapicerowany	800x800x450/900	2	HANDEL		
	Kanapotapczan	2000x600x450/900	1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Stolik okolicznościowy		1	HANDEL	-	
-	Szafa biurowa zabudowana.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	1	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Pokój lekarzy - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/72** Powierzchnia **15,4** Segment

Wykończenie budowlane gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Instalacja wod - kan do umywalki

Instalacja C.W. do umywalki

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m³/h na osobę, ilość osób 3

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		3	HANDEL		
-	Drukarka	-	1	HANDEL	-	
-	Fotel do biurka	-	3	HANDEL		
	Fotel tapicerowany	800x800x450/900	2	HANDEL		
-	Regał biurowy z szafkami zamykanymi	-	3	HANDEL	-	
-	Stolik okolicznościowy		1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	3	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Pokój Oddziałowej - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/73** Powierzchnia **12,26** Segment

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną gniazda wtykowe 230 V posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 2

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		1	HANDEL		
-	Fotel do biurka	-	2	HANDEL		
	Fotel tapicerowany	800x800x450/900	2	HANDEL		
-	Lodówka z czytnikiem temperatury, podbłatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
	Stolik okolicznościowy		1	HANDEL		
-	Szafa biurowa zabudowana.	-	2	HANDEL	-	
-	Szafka przyścienna dwukomorowa.	900x550x890	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	1	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Węzeł sanitarny - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/73a** Powierzchnia **2,93** Segment

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Siedzisko ścienne składane dla NPS	-	1	BIMs Plus Sp. zo.o.	kat.12211	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr 19 cm	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -Nazwa Pomieszczenia **Pokój badań czynnościowych - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/74** Powierzchnia **15,51** Segment

Wykończenie budowlane fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego
malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +24°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Instalacja wod - kan do umywalki

Instalacja C.W. do umywalki

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m³/h na osobę, ilość osób 3

Gazy medyczne próżnia: do punktu poboru na ścianie
tlen: do pkt. poboru na ścianie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Biurko lekarskie.	1300x620x780	2	HANDEL	-	
-	Drukarka	-	1	HANDEL	-	
-	Fotel do biurka	-	2	HANDEL		
	Kozetka do badań lekarskich	1850 x 550 x 500	1	stolno	Kz-01	
	Krzesło szpitalne		1	stolno	KMS-02	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Parawan przejezdny.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał biurowy z szafkami zamykanymi	-	2	HANDEL	-	
	Stolik zabiegowy	705 x 381 x 835	1	stolno	SPZ-06	
-	Taboret obrotowy	≈355×450-700	1	FAMED Żywiec	WG-03.0, ZG-3	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	2	HANDEL	-
---	---	---	---	--------	---

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIADział **O/ GASTROENTEROLOGII** -Nazwa Pomieszczenia **Sala zabiegowa - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/74b** Powierzchnia **15,4** Segment

Wykończenie budowlane fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego
malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę

Instalacje elektryczne do urządzeń technologicznych
gniazda wtykowe 230 V
instalacja zasilania rezerwowego IT
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +24°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Instalacja wod - kan do umywalki z baterią bezdotykową
do zlewozmywaka

Instalacja C.W. do umywalki z baterią bezdotykową
do zlewozmywaka

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m³/h na osobę, ilość osób 2

Gazy medyczne próżnia: do punktu poboru na ścianie
sprężone powietrze: do pkt. poboru na ścianie
tlen: do pkt. poboru na ścianie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Biurko lekarskie.	1300x620x780	1	HANDEL	-	
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL		
-	Fotel do pobierania krwi.	-	1	HANDEL	-	
	Kozetka do badań lekarskich	1850 x 550 x 500	1	stolno	Kz-01	
	Krzesło szpitalne		1	stolno	KMS-02	
-	Lodówka z czynnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Parawan przejezdny.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

-	Stojak na kroplówki	550x55	1	ALVO	2-020-0
	Stolik zabiegowy	705 x 381 x 835	1	stolno	SPZ-06
-	Szafa lekarska	1064 × 435 x 1760	1	stolno	SL-08
	Szafka przyścienna dwukomorowa	900×550×890	1	TRIBO	3208
-	Szafka przyścienna zlewozmywakowa	800x580x860	1	TRIBO	K 3201/01
-	Taboret obrotowy	≈355×450-700	1	FAMED Żywiec	WG-03.0, ZG-3
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Zaplecze punktu pielęgniarskiego - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/75** *Powierzchnia* **9,8** *Segment*

Wykończenie budowlane gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną
okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Instalacja wod - kan do umywalki
do zlewozmywaka

Instalacja C.W. do umywalki
do zlewozmywaka

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min.100 m3/h

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Czajnik elektryczny bezprzewodowy	-	1	HANDEL		
	Fotel tapicerowany	800x800x450/900	2	HANDEL		
	Kanapotapczan	2000x600x450/900	1	HANDEL		
-	Lodówka z czytnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik okolicznościowy		1	HANDEL	-	
-	Szafa biurowa.	-	1		-	
-	Szafka przyścienna stojąca z umywalką	600x550x890	1	HANDEL	-	
-	Szafka przyścienna stojąca ze zlewozmywakiem	800x550x890	1	HANDEL	-	
	Szafka wisząca	900 × 300 × 600	2	TRIBO	4201	
	Telewizor LCD		1	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Punkt pielęgniarski - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/76** *Powierzchnia* **4,8** *Segment*

Wykończenie budowlane gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej
instalacja przyzywowa-centralka
instalacja zasilania CCTV-odbiór podglądu kamer

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m³/h na osobę, ilość osób 1

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Centralka pielęgniarska	-	1		-	
-	Lada zabudowana	-	1		-	
-	Szafa biurowa zabudowana.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	1	HANDEL	-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA*Dział* **O/ GASTROENTEROLOGII** -*Nazwa Pomieszczenia* **Brudownik - VII Piętro***Numer Pomieszczenia* **8/77** *Powierzchnia* **13,5** *Segment*

Wykończenie budowlane malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną
 okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m
 posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 400 V, do urządzeń technologicznych
 gniazdo wtykowe 230 V
 oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 300 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +16°C
 ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Instalacja wod - kan do kratki ściekowej
 do króćców
 do urządzeń technologicznych
 do zlewu

Instalacja C.W. do króćców
 do zlewu

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 100 m3/h, podciśnienie

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Myjnia-dezynfektor do urządzeń sanitarnych i utensyliów	500x450x1730	1	Unitechnika	Meiko Topline 20	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Szafa magazynowa	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Wózek do worków foliowych pojedynczy 60l	415x440x1050	2	ALVO	2-100-4	
-	Zlew porządkowy ze stali nierdzewnej	600x600x500	1	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Pomieszczenie porządkowe - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/79** Powierzchnia **2,9** Segment

Wykończenie budowlane malowanie emulsyjne akrylowe
okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +16°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Instalacja wod - kan do kratki ściekowej
do króćców
do zlewu na wysokość 50 cm od posadzki

Instalacja C.W. do króćców
do zlewu na wysokość 50 cm od posadzki

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m3/h, podciśnienie

Wypozażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Szafa magazynowa	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wózek sprzątacza	1040 x 510 x 1100	1	stolno	WSP-03	
-	Zlew porządkowy ze stali nierdzewnej	600x600x500	1	HANDEL	-	montowany na wysokości 50 cm od posadzki

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Magazyn brudny - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/79a** *Powierzchnia* **2,9** *Segment*

Wykończenie budowlane gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną
okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę

Instalacje elektryczne oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +16°C

Instalacja wod - kan do umywalki

Instalacja C.W. do umywalki

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min.100 m3/h, podciśnienie

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał magazynowy metalowy, malowany proszkowo l=1200 mm	1200x600x2000	1	HANDEL	-	
-	Wiadro plastikowe 15 l. z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -Nazwa Pomieszczenia **Pokój 1- łóżkowy - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/80** Powierzchnia **12,26** Segment

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 1
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		1	stolno	KMS-02	
	Łóżko szpitalne	2110 x 950 x 550/1010	1	stolno	LS-01	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA.	1600x160/168	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.		1	HANDEL	-	
-	Stolik		1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa	430 x 410 x 210	1	stolno	SM-34	
	Telewizor LCD		1	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą		1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Węzeł sanitarny - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/80a** Powierzchnia **2,93** Segment

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje teletechniczne	instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Siedzisko ścienne składane dla NPS	-	1	BIMs Plus Sp. zo.o.	kat.12211	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr 19 cm	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -Nazwa Pomieszczenia **Pokój 1- łóżkowy - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/82** Powierzchnia **12,26** Segment

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 1
Gazy medyczne	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		1	stolno	KMS-02	
	Łóżko szpitalne	2110 x 950 x 550/1010	1	stolno	LS-01	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA.	1600x160/168	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.		1	HANDEL	-	
-	Stolik		1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa	430 x 410 x 210	1	stolno	SM-34	
	Telewizor LCD		1	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą		1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Węzeł sanitarny - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/82a** Powierzchnia **2,93** Segment

Wykończenie budowlane	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do przyborów sanitarnych
Instalacja C.W.	do przyborów sanitarnych
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr 19 cm	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Magazyn czysty - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/83** Powierzchnia **15,4** Segment

Wykończenie budowlane gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +16°C

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m³/h

Wyposażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Regał magazynowy.	-	2	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Sala odpraw - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/83a** *Powierzchnia* **17,91** *Segment*

Wykończenie budowlane fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego
gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

Instalacje teletechniczne gniazda sieci komputerowej

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Wentylacja wentylacja mechaniczna kanałowa ciągła min.30 m3/osobę, ilość osób 3

Wyposażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		1	HANDEL		
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL		
	Krzesło szpitalne		4	stolno	KMS-02	
-	Regał biurowy z szafkami zamykanymi	-	2	HANDEL	-	
-	Rzutnik multimedialny	-	1	HANDEL	-	
	Stół biurowy	1500×600×780	1	HANDEL		
	Telewizor LCD		1	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	1	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Komunikacja - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **VII/1** *Powierzchnia* **156,6** *Segment*

Wykończenie budowlane	drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniem gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnico-poręczce naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne
Instalacje teletechniczne	punkty dystrybucyjne sieci Wi-Fi
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 1 wym/godz.

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII** -

Nazwa Pomieszczenia **Hall - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **VII/2** Powierzchnia **96** Segment

Wykończenie budowlane	drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniem gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnico-poręczce naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne
Instalacje teletechniczne	punkty dystrybucyjne sieci Wi-Fi
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Klimatyzacja	1,0 wym./godz.
