

**AWARIA WODOCIĄGU ZIMNEJ WODY PITNEJ
W BUDYNKU NR 3**

1. Opis zakresu prac:
 - a) wizja lokalna w celu skorzystania z możliwości stwierdzenia zakresu prac .
Ofereant może dokonać wizji lokalnej w dni powszednie w godzinach 07:00-13:00,
Wizja odbędzie się w obecności przedstawiciela Zamawiającego, po wizji lokalnej zostanie podpisany protokół, który będzie załączony do złożonej oferty;
 - b) demontaż skorodowanego odcinka wodociągu zimniej wody pitnej (około 10 m i średnicy 150 mm) znajdującego się w budynku nr 3 od rozdzielacza oraz wymiana zasuwy znajdującej się poza budynkiem w ziemi na głębokości około 1,5 m;
 - c) zakup, montaż nowych rur, kolanek, kształtek itp. oraz zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzonej na ciśnienie nominalne 1,0 MPa (10 bar), posiadające obowiązujące atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty jakościowe.
 - d) dostarczenie ww. materiału do siedziby Zamawiającego;
 - e) montaż nowego odcinka wodociągu zimniej wody pitnej i zasuwy oraz inne prace towarzyszące instalacji tj. wykop,izolacja, próby ciśnieniowe, rozruch itp.;
2. Termin realizacji do 30 dni od otrzymania zamówienia.
3. Warunki gwarancji: 12 miesięcy od protokołu odbioru robót przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktu:

Kierownik Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Nieruchomości

mgr inż. Ewa Jankowska Tel. 695 652 923

email: ewa.jankowska@10wsk.mil.pl

Termin składania ofert do 10.10.2025r.

KIEROWNIK W WYDZIALE INFRASTRUKTURY
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bydgoszczy

Jolanta ŻAK

EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bydgoszczy

mgr inż. Ewa JANKOWSKA